

Утверждаю:

Согласовано:

Заведующий МБДОУ "Детский сад вида № 9" 07.04.2025	комбинированного
--	------------------

филиал АО «Квадра» -
«Курская генерация»

О.Ю. Агбаева



В.А. Куликов
«10» апреля 2025г.

План подготовки к ОЗП

по объекту

ул. Разина, 8

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Примечания
1	Промывка теплотребляющей установки (п. 11.5.1)	15 мая	
2	Наладка режимов потребления т/э (п. 11.5.2)	до 15 июля	
3	Проверка (осмотр) з/а и арматуры постоянного регулирования (п. 11.5.3)	до 15 июля	
4	Разработка ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (п. 11.5.4)	до 15 июля	
5	Гидравлические испытания на прочность и плотность теплотребляющей установки (п. 11.5.5)	до 15 июля	
6	Разработка перечня производственных инструкции для безопасности котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 (п. 11.5.6)	до 15 июля	
7	Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (п. 11.5.7)	до 15 июля	
8	Разработка паспорта ИТП (п. 11.5.8)	до 15 июля	
9	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоров на тех. Обслуживание (п. 11.5.9)	до 15 июля	
10	Наличие акта или документа, подтверждающего работоспособность автоматического регулятора температуры воды (п. 11.5.10)	до 15 июля	
11	Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п. 11.5.11)	до 15 июля	
12	Наличие акта проверки технической готовности (п. 11.5.19)	до 15 июля	
13	Наличие заключенного договора теплоснабжения или договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (п. 11.5.12)	до 15 июля	
14	Отсутствие задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п. 11.5.13)	до 15 июля	
15	Акт проверки узла учета (п. 11.5.14)	до 15 июля	
16	Акт проверки КИП (п. 11.5.15)	до 15 июля	
17	Показатель выполнения работ по подготовке к ОЗП теплового контура здания (п. 11.5.16)	до 15 июля	

Разработал:

Зам. заведующего по АХР

Н.А. Квасова



Н.А. Квасова